

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М.Горького, 72 т.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200-202 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменскому,
Нижнетавдинскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного надзора)

625039, г.Тюмень, ул. Энергетиков, 37а, тел.: 8 (3452) 590-619;590-620, E-mail: ond-tyumenmr@72.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 108/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Новотарманская средняя общеобразовательная
школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее -
при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Тю-
менского и Нижнетавдинского муниципальных районов по пожарному надзору Сорокина О.А. №
108 от «25» июня 2021 г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период

01.07.2021 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

02.07.2021 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа. 00 мин.

08.07.2021 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа. 00 мин.

14.07.2021 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

проведена проверка:

Инспектором отделения НДиПР по Тюменскому МР ОНДиПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому МР Фоми-
ным Евгением Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

Тюменский район, п.Новотарманский, мкр.Солнечный,58; Тюменский район, д.Нариманова, ул Централь-
ная,д.26; Тюменский район, с.Салаирка,ул. Новая, 24а.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с : Инженером по ОКТ МАОУ «Новотарманская СОШ» Беломеновым Евгением Викторови-
чем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ предпи- сания	Вид нарушения обязательных требо- ваний пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного доку- мента по по- жарной без- опасности, тре- бования кото- рого (ых) нару- шены	Срок устра- нения нарушения обязатель- ных требо- вания пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
108/1/1	<u>Структурное подразделение МАОУ</u> <u>«Новотарманская СОШ по адресу:</u> <u>Тюменский район,</u> <u>п.Новотарманский,</u> <u>мкр. Сонечный,58</u> <u>1.В группе пребывания детей «Пчел- ки» имеется один эвакуационный выход.</u> Обеспечить наличие второго эвакуацион- ного выхода из группы пребывания детей «Пчелки» (групповой ячейки)	Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1,ст.6, ст.89 ФЗ-123 «Техниче- ский регламент о требованиях по- жарной безопасно- сти» от 22.07.2008г. п 5.1.3 ; п.5.2.4 СП 1.13130.2020г. <u>Системы противопо- пожарной защиты.</u> <u>Эвакуационные</u> <u>пути и выходы.</u> <u>(ранее требовалось</u> <u>п.5.2.12</u> <u>СП1.13130.2009</u> <u>Системы противопо-</u> <u>пожарной защиты.</u> <u>Эвакуационные</u> <u>пути и выходы.)</u>	11.07.2022 г.	

108/1/1	2. В группе пребывания детей «Непоседы» имеется один эвакуационный выход. Обеспечить наличие второго эвакуационного выхода из группы пребывания детей «Непоседы» (групповой ячейки)	Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1,ст.6, ст.89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. п 5.1.3 : п.5.2.4 СП 1.13130.2020г. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (ранее требовалось п.5.2.12 СП1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.)	11.07.2022 г.	
108/1/1	3. Помещение костюмерной (складское помещение) не оборудовано противопожарной преградой, размещаемой в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1. Оборудовать складское помещение противопожарной перегородкой (дверью) требуемого типа	Основание: ст. п. 1 ч 2 ст.1 ст. 6, ст.4, 88 ч.1 Федеральное закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменением № 1)	11.07.2022 г.	

108/1/1	<u>4. Не выполнены противопожарными, (с пределом огнестойкости не менее чем EI 15) двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки в детских дошкольных учреждениях.</u> Оборудовать противопожарными дверьми выхода из групповых ячеек поэтажные коридоры и на лестничные клетки в детских дошкольных учреждениях.	Основание: ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», «В детских дошкольных учреждениях, спальнях корпусов школьных интернатов и детских учреждений, двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15»	11.07.2022 г.	
108/1/1	<u>Структурное подразделение МАОУ «Новотарманская СОШ по адресу: Тюменский район, д. Нариманова, ул. Центральная, д. 26</u> <u>5. Не выполнены противопожарными, (с пределом огнестойкости не менее чем EI 15) двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки в детских дошкольных учреждениях.</u> Оборудовать противопожарными дверьми выхода из групповых ячеек поэтажные коридоры и на лестничные клетки в детских дошкольных учреждениях.	Основание: ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», «В детских дошкольных учреждениях, спальнях корпусов школьных интернатов и детских учреждений, двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15»	11.07.2022 г.	

108/1/1	Структурное подразделение МАОУ «Новотарманская СОШ по адресу: Тюменский район, с.Салаирка,ул.Новая,д.24а 6.Не выполнены противопожарны- ми, (с пределом огнестойкости не менее чем EI 15) двери эвакуацион- ных выходов из групповых ячеек в позэтажные коридоры и на лестнич- ные клетки в детских дошкольных учреждениях. Оборудовать противопожарными дверьми выхода из групповых ячеек позэтажные коридоры и на лестничные клетки в детских дошкольных учреждениях.	Основание: ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г.№ 123- ФЗ «Технический регламент о требо- ваниях пожарной безопасности», п.5.2.3 СП 1.13130.2020 «Си- стемы противопо- жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», «В детских до- школьных учре- ждениях, спальных корпусах школин- тернатов и детских учреждений, двери эвакуационных выходов из груп- повых ячеек в по- этажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарны- ми с пределом огнестойкости не менее EI 15»	11.07.2022 г.
---------	--	--	---------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому МР УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тюменской области Фомин Евгений Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


“14” июля 2021г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

“14” июля 2021г.




(должность, фамилия, инициалы)
Мягких О.Т.

Телефон доверия:

8 (3452) 590 – 549 * - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.